



- 1) Spannungs-Überstromunterbrecher, 10A, Abdeckung separat plombierbar
- 2) Prüfklemmen und Stromwandler, Bezug bei TBR
- 3) Anstelle der Aussenleiterfarben sind auch schwarze, auf der ganzen Länge nummerierte Leiter möglich (1-6)
- 4) M-Bus, U72 1x4x0.8mm
- 5) Graue durchgehend nummerierte Leiter
- 6) Laschen dürfen erst nach der Zählermontage geöffnet werden

Projekt



STADT RORSCHACH
TECHNISCHE BETRIEBE

Datum	Name	Index	Anlage	Projekt Nr.	
29.8.24	FM	A	Wandlermessung	Schema Nr.	
29.11.24	FM	B		Blatt Nr.	1 / 1